


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Примечание:

- 1) Нанести маркировку проводов;
- 2) Нанести маркировку клемм;
- 3) Нанести маркировку оборудования;
- 4) Нанести маркировку на дверцу шкафа;
- 5) ОЭ\* - оконечный элемент из комплекта МС исп.СА;
- 6) Резистор 4,7кОм, поставляется в комплекте с С2000-4;
- 7) Линии питания 24В и линии связи выполнить проводом сечением 0,75мм²;
- 8) Предусмотреть заземление корпуса, монтажной платы, дверцы шкафа;

						АПТ.ТЗ 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	И док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Зорина					Автоматическая установка пожаротушения с управляемым пуском	Стадия	Лист	Листов
Проверил							Р	15.1	2
Н.контр.						Техническое задание на изготовление ШЧО. Схема электрических соединений. ИП-СА / МКП	<div> ГЕФЕСТ группа компаний</div>		