





Разрез 1-1





Условные обозначения:

-  - СО-ПП, оснащенный ФП
-  - Факел распыла СО-ПП, оснащенный ФП, размещенный под углом 30° к вертикальной оси

Ороситель СВО0-РНо(д) 0,6  
-R1½/P 57 (68, 79, 93). ВЗ -«Аква-Гефест»

Формирователь потока КФСТ 714171



						Автоматическая установка пожаротушения со спринклерными оросителями общего назначения с принудительным пуском, оснащенные формирователями потока "ФП"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	И док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Зорина				Защита зоны высокостеллажного хранения с применением АУП-ПП с СО-ПП, оснащенные ФП	Стадия	Лист	Листов
Проверил							Р	3	
Н.контр.						Типовая схема орошения стеллажей при высоте складирования 13 м. Разрез 1-1			

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	